



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC167

201509AC167

样品名称: 耐碱玻纤网格布

Sample Name

受检单位: 利坚美(北京)科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMIC



150002283084

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC167

第 1 页 共 3 页

第 1 页 共 3 页

产品名称	耐碱玻纤网格布	检验类别	型式检验
受检单位	利坚美（北京）科技发展有限公司	生产日期	——
生产单位	利坚美（北京）科技发展有限公司	规格型号	160g/m ²
抽样地点	企业成品库房	商 标	利坚美
抽 样 人	陈嘉宇 王明轩	等 级	——
抽样日期	2015 年 09 月 17 日	抽样数量	5m ²
样品状态	网状，外观完好	抽样基数	1000 m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T841-2007《耐碱玻璃纤维网布》		
检验项目	1. 标称单位面积质量 2. 拉伸断裂强力 3. 耐碱性（拉伸断裂强力保留率） 4. 断裂伸长率 5. ZrO ₂ 和 TiO ₂ 含量 6. 可燃物含量 7. 外观 8. 经纬密度		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T841-2007 中标称单位面积质量 161 g/m²~170 g/m² 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2015 年 11 月 27 日</p> <p>（检验测试章）</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC167

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (标称单位面积质量 $161 \text{ g/m}^2 \sim 170 \text{ g/m}^2$)	检验结果	单项结论
1	标称单位面积质量/(g/m^2)	161~170	170	合格
2	拉伸断裂强力/ (N/50mm)	经向 ≥ 1300	1756	合格
		纬向 ≥ 1300	1740	合格
3	耐碱性(拉伸断裂强力保留率)/%	经向 ≥ 75	76	合格
		纬向 ≥ 75	78	合格
4	断裂伸长率/%	经向 ≤ 4.0	3.9	合格
		纬向 ≤ 4.0	4.0	合格
5	ZrO ₂ 和 TiO ₂ 含量/%	ZrO ₂ 含量为 $(14.5 \pm 0.8)\%$, TiO ₂ 含量为 $(6.0 \pm 0.5)\%$, 或 ZrO ₂ 和 TiO ₂ 的含量大于等于 19.2%, 同时 ZrO ₂ 含量大于等于 13.7%, 或 ZrO ₂ 含量大于等于 16.0%	ZrO ₂ 和 TiO ₂ 含量为 19.68%, ZrO ₂ 含量为 15.03%	符合
6	可燃物含量/%	≥ 12	18	合格
备注: ZrO ₂ 和 TiO ₂ 含量、可燃物含量试验外分包。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心



China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC167

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (标称单位面积质量 151 $\text{g/m}^2 \sim 160 \text{g/m}^2$)	检验结果	单项结论
7	外观	断经、断纬、缺经、缺纬; 袋状变形凹凸状;切口或撕裂; 网眼不清;纬斜;污渍; 接头痕迹轧梭痕迹;折痕; 卷边不齐;杂物	符合要求	符合
8	经纬密度/ (根/25mm)		 5	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024