



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AC107

201409AC107

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 廊坊市驰伟建筑材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AC107

第 1 页 共 2 页

产品名称	砌筑砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	廊坊市驰伟建筑材料有限公司	生产日期	2014 年 08 月
生产单位	廊坊市驰伟建筑材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	DM M7.5
抽样日期	2014 年 09 月 03 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 外观 2. 拌合物的表观密度 3. 保水率 4. 凝结时间 5. 2h 稠度损失率 6. 抗冻性 (15 次冻融循环) 7. 28d 抗压强度		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 10 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AC107

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
1	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	合格
2	拌合物的表观密度/ (kg/m ³)		≥1800	2180	合格
3	保水率/%		≥88	90	合格
4	凝结时间/h		3~9	4.5	合格
5	2h 稠度损失率/%		≤30	22	合格
6	抗冻性 (15次 冻融循环)	强度损失率 /%	≤25	15	合格
		质量损失率 /%	≤5	3.7	合格
7	28d 抗压强度/MPa		≥7.5	8.2	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。					

