



存档

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW152

QMTCC

样品名称: 石粉涂料

Sample Name

委托单位: 北京立异创新科贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW152

第 1 页 共 2 页

样品名称	石粉涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商 标	立创
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等 级	——
生产日期	2014 年 03 月	样品编号	——
来样日期	2014 年 04 月 08 日	规格型号	干粉型
样品数量	5kg	样品状态	粉状，无结块
检验依据	GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 放射性（放射性比活度）		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的放射性（放射性比活度）的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求，产销与使用范围不受限制。*</p> <p>签发日期：2014 年 04 月 30 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW152

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (A类)	检验结果	单项结论
1	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.3	合格
		外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.3	0.8	合格
(以下空白)				

