



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC115

DMTC

样品名称: 嵌缝填缝石膏

Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC115

第 1 页 共 2 页

产品名称	嵌缝填缝石膏	检验类别	型式检验
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	——
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	孙士杰 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2016 年 01 月 06 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 2075-2011 《嵌缝石膏》		
检验项目	1. 细度 2. 凝结时间 3. 施工性 4. 保水率 5. 抗拉强度 6. 打磨性 7. 抗裂性 8. 抗腐化性		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 2075-2011 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2016 年 02 月 21 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC115

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页					
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	细度/%		≤1.0	0.4	合格
2	凝结时间/min	初凝	≥40	60	合格
		终凝	≤120	110	合格
3	施工性		刮抹无障碍、 不打卷	刮抹无障碍、 不打卷	符合
4	保水率/%		≥85	88	合格
5	抗拉强度/MPa		≥0.60	0.72	合格
6	打磨性/g		0.2~1.0	0.9	合格
7	抗裂性		无裂缝	无裂缝	符合
8	抗腐化性		无变色、无霉变、 无异味	无变色、无霉 变、无异味	符合
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1.0：0.6。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC