



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706DW001

201706DW001

样品名称: 石膏砌块

Sample Name

委托单位: 丰镇市绿川石膏环保建材有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验检测专用章

112000063717



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706DW001

第 1 页 共 2 页

样品名称	石膏砌块	检验类别	委托检验
委托单位	丰镇市绿川石膏环保建材有限责任公司	商 标	佳讯
生产单位	丰镇市绿川石膏环保建材有限责任公司	等 级	—
生产日期	2017 年 05 月 28 日	样品编号	—
来样日期	2017 年 06 月 06 日	规格型号	333mm×500mm ×200mm
样品数量	8 块	样品状态	块状
检验依据	JC/T 698-2010《石膏砌块》 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》		
检验项目	1. 外观质量 2. 表观密度 3. 断裂荷载 4. 放射性 5. 导热系数		
检验结论	*经检验,送检样品的外观质量、表观密度、放射性的检验结果符合标准 JC/T 698-2010 中空石膏砌块的技术指标要求;依据标准 JC/T 698-2010、GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验,断裂荷载、导热系数的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2017 年 06 月 30 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201706DW001

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (空心石膏砌块)	检验结果	单项结论
1	外观质量	缺角	同一砌块不应多于 1 处, 缺角尺寸应小于 30mm×30mm	无缺角 符合
		板面裂缝、裂纹	不应有贯穿裂缝; 长度小于 30mm, 宽度小于 1mm 的非贯穿裂缝不应多于 1 条	无裂缝、无裂纹 符合
		气孔	直径 5mm~10mm 不应多于 2 处; 大于 10mm 不应有	无气孔 符合
		油污	不应有	无油污 符合
2	表观密度/(kg/m ³)	≤800	593	合格
3	断裂荷载/N	—	19500	—
4	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.0	合格
		外照射指数 (I _γ) ≤1.0	0.1	合格
5	导热系数/[W/(m·K)]	—	0.184 (平均温度: 25.00℃)	—
备注: (1) 导热系数依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验, 样品密度为 848kg/m ³ ; (2) 断裂荷载依据标准 JC/T 698-2010 规定的试验方法进行检验, 支距为 450mm。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): dmte2007@163.com

