



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW103

样品名称: 天然贝壳粉无机复合材料

Sample Name

委托单位: 山东孔圣新型环保建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW103

第 1 页 共 2 页

样品名称	天然贝壳粉无机复合材料	检验类别	委托检验
委托单位	山东孔圣新型环保建材有限公司	商 标	—
生产单位	山东孔圣新型环保建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	PT-01
来样日期	2014 年 05 月 06 日	规格型号	N 型
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 打磨性 5. 初期干燥抗裂性(3h) 6. 耐水性 7. 粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性(3h)、打磨性、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 05 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW103

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求 耐水型 (N)	检验结果	单项结论
1	容器中状态			无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性			刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干)/h	单道施工 厚度/mm	<2	≤2	0.8	合格
			≥2	≤5	2.3	合格
4	打磨性			手工可打磨	手工可打磨	符合
5	初期干燥抗裂性 (3h)			无裂纹	无裂纹	符合
6	耐水性			48h 无起泡、开裂 及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合
7	粘结强度/MPa	标准状态	>0.50	0.65	合格	
		浸水后	>0.30	0.43	合格	
(以下空白)						
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.45; (2) pH 值=9.8。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry