



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW205

201509AW205

样品名称: 隔墙板

Sample Name

委托单位: 唐山卓伦建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW205

第 1 页 共 2 页

样品名称	隔墙板	检验类别	委托检验
委托单位	唐山卓伦建材有限公司	商 标	—
生产单位	唐山卓伦建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 29 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	JG/T 169-2005 《建筑隔墙用轻质条板》		
检验项目	1. 耐火极限		
检验结论	*经检验, 送检样品的耐火极限的检验结果符合标准 JG/T 169-2005 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 10 月 08 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW205

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	耐火极限/h	$\geq 1$	1.0	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

