



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW274

201501AW274

样品名称: 膨胀聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京芳业达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW274

第 1 页 共 2 页

样品名称	膨胀聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京芳业达建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京芳业达建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 23 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 表观密度      2. 压缩强度      3. 导热系数      4. 尺寸稳定性 5. 水蒸气透过系数      6. 吸水率      7. 熔结性 (断裂弯曲负荷)		
检验结论	*经检验, 送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、水蒸气透过系数、吸水率、熔结性 (断裂弯曲负荷) 的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 I 类的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW274

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I类)	检验结果	单项 结论
1	表观密度, $\text{kg/m}^3$		$\geq 15.0$	20.2	合格
2	压缩强度, kPa		$\geq 60$	138	合格
3	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$\leq 0.041$	0.039(平均温度: $25.00^\circ\text{C}$ )	合格
4	尺寸稳定性, %		$\leq 4$	0.5	合格
5	水蒸气透过系数, $\text{ng}/(\text{Pa}\cdot\text{m}\cdot\text{s})$		$\leq 6$	2.6	合格
6	吸水率 (体积分数), %		$\leq 6$	3	合格
7	熔结性	弯曲变形, mm	$\geq 20$	21	合格

(以下空白)

备注: 水蒸气透过系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm, 温度:  $23^\circ\text{C}$ , 湿度: 50%。

