

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201505AW162

样品名称: 聚氨酯发泡保温直埋管

Sample Name

委托单位: 宝鸡雷士科技工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW162

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚氨酯发泡保温直埋管	检验类别	委托检验
委托单位	宝鸡雷士科技工程有限公司	商 标	—
生产单位	宝鸡雷士科技工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 17 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	管状, 外观完好
检验依据	CJ/T 114-2000 《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》		
检验项目	1. 保温层的泡沫密度、导热系数、吸水率、压缩强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品保温层的泡沫密度、导热系数、吸水率、压缩强度检验结果符合标准 CJ/T 114-2000 中的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 06 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注:	委托方要求依据标准 CJ/T 114-2000 规定的试验方法进行检验。		

批 准:

段策

审 核:

张帆

编 制:

孙士杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW162

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	泡沫密度, kg/m^3	≥ 60	62	合格
	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	≤ 0.033	0.030(平均温度: 50.00°C)	合格
	吸水率, %	≤ 10	6.0	合格
	压缩强度, MPa	≥ 0.3	0.32	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry