



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141

DMTC

样品名称: 通用防水浆料

Sample Name

委托单位: 广州立可邦建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141

第 1 页 共 3 页

样品名称	通用防水浆料	检验类别	委托检验
委托单位	广州立可邦建材有限公司	商 标	—
生产单位	广州立可邦建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 05 月 16 日	规格型号	III型
样品数量	10kg	样品状态	无结块 粉料+液料
检验依据	GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》		
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 不透水性 5. 抗渗性 6. 外观 7. 粘结强度		
检验结论	<p>*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 23445-2009 中 III型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 07 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅲ型)	检验结果	单项结论
1	固体含量/%		≥ 70	87	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥ 1.8	2.0	合格
		加热处理后保持率/%	≥ 80	105	合格
		碱处理后保持率/%	≥ 70	85	合格
		浸水处理后保持率/%	≥ 70	90	合格
3	断裂伸长率	无处理/%	≥ 30	71	合格
		加热处理/%	≥ 20	42	合格
		碱处理/%	≥ 20	55	合格
		浸水处理/%	≥ 20	58	合格
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
5	抗渗性（砂浆背水面）/MPa		≥ 0.8	0.8	合格
6	外观		液体组分无杂质、无凝胶；固体组分无杂质、无结块	液体组分无杂质、无凝胶；固体组分无杂质、无结块	符合
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅲ型)	检验结果	单项结论
7	粘 结 强 度	无处理/MPa	≥1.0	1.2	合格
		潮湿基层/MPa	≥1.0	1.2	合格
		碱处理/MPa	≥1.0	1.1	合格
		浸水处理/MPa	≥1.0	1.1	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：液=1.0：0.36。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry