CMA
2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201501AW244

正式报告

样品名称：JGB 高分子混凝土道路修补砂浆
Sample Name

委托单位：北京锦绣新技术发展有限公司
Client

检验类别：委托检验
Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

2012003084M（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201501AW244

样品名称	JGB 高分子混凝土道路修补砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京锦绣新技术发展有限公司	商　　标	JGB
生产单位	北京锦绣新技术发展有限公司	等　　级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2015 年 01 月 19 日	规格型号	干粉型
样品数量	40kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JC/T 986-2005《水泥基灌浆材料》		
检验项目	1. 粒径　2. 凝结时间　3. 泌水率　4. 流动度　5. 抗压强度 6. 竖向膨胀率　7. 钢筋握裹强度（圆钢）　8. 对钢筋锈蚀作用		
检验结论	*经检验，送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 986-2005 的技术指标要求。* 签发日期：2015 年 04 月 17 日 （检验测试章）		
备注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201501AW244

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	粒径	4.75mm 方孔筛筛余/%	≤2.0	0.6	合格
2	凝结时间	初凝/min	≥120	180	合格
3	泌水率/%		≤1.0	0.6	合格
4	流动度，mm	初始流动度	≥260	325	合格
		30min 流动度保留值	≥230	288	合格
5	抗压强度，MPa	1d	≥22.0	24.3	合格
		3d	≥40.0	51.5	合格
		28d	≥70.0	75.2	合格
6	竖向膨胀率，%	1d	≥0.020	0.028	合格
7	钢筋握裹强度（圆钢）/MPa	28d	≥4.0	4.8	合格
8	对钢筋锈蚀作用		应说明对钢筋有无锈蚀作用	对钢筋无锈蚀作用	符合

备注：配比：粉料：水=1.0：0.15。

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry
CMTC