



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC315

CONCRETE

样品名称: 耐碱涂覆网格布

Sample Name

受检单位: 南通市通燃建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC315

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐碱涂覆网格布	检验类别	型式检验
受检单位	南通市通燃建材有限公司	生产日期	2014 年 02 月
生产单位	宁波集成塑化实业有限公司	规格型号	160g/m ²
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 03 月 20 日	抽样数量	5m ²
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DG/TJ 08-2138-2014《发泡水泥板保温系统应用技术规程》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 经、纬密度 3. 拉伸断裂强力 4. 耐碱拉伸断裂强力 5. 耐碱拉伸断裂强力保留率 6. 断裂伸长率		
检验结论	<p>*依据标准 JG149-2003 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 DG/TJ 08-2138-2014 中耐碱涂覆网格布(标准型)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 07 月 11 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2014 年 07 月 11 日

(检验测试章)

批

准

审

核

编

制



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC315

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [耐碱涂覆网 格布（标准 型）]	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/（g/m ² ）		≥ 160	168	合格
2	经、纬密度/（根/25mm）		4×4	4×4	合格
3	拉伸断裂强力/ （N/50mm）	经向	≥ 1650	1654	合格
		纬向	≥ 1710	1743	合格
4	耐碱拉伸断裂强力/ （N/50mm）	经向	≥ 1000	1052	合格
		纬向	≥ 1000	1138	合格
5	耐碱拉伸断裂强力 保留率/%	经向	≥ 50	64	合格
		纬向	≥ 50	65	合格
6	断裂伸长率/%		≤ 5	4.2	合格
(以下空白)					
备注：（此处空白）					

