



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW290

样品名称: 复合酚醛防火保温板

Sample Name

委托单位: 北京市京丰顺捷建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW290

第 1 页 共 3 页

样品名称	复合酚醛防火保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京市京丰顺捷建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京市京丰顺捷建材有限公司	等 级	B ₁ 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 30 日	规格型号	900 mm×600 mm×50mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 Q/TXJFQ0001-2014 《复合酚醛防火保温板》		
检验项目	1. 燃烧性能 2. 氧指数		
检验结论	<p>*依据标准 GB 8624-2012 规定的试验方法进行检验, 送检样品的燃烧性能、氧指数的检验结果符合标准 Q/TXJFQ0001-2014 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 08 月 05 日</p> <p style="text-align: right;">(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

段策

审 核:

张帆

编 制:

陈



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW290

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	复合酚醛 防火保温	燃烧性能	B ₁ 级	B ₁ 级	符合
2	板 (芯材)	氧指数/%	≥ 37	37	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW290

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	复合酚醛防火保温板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

