



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW131

201510BW131

样品名称: 质感涂料

Sample Name

委托单位: 北京豫宏盛旺涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW131

第 1 页 共 3 页

样品名称	质感涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	商 标	—
生产单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 15 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	液态
检验依据	JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层材料》		
检验项目	1. 容器中的状态 2. 涂膜外观 3. 干燥时间 4. 低温贮存稳定性 5. 初期干燥抗裂性 6. 粘结强度 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐冲击性 10. 耐沾污性 11. 柔韧性		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中的状态、涂膜外观、干燥时间、低温贮存稳定性、初期干燥抗裂性、粘结强度、耐水性、耐碱性、耐冲击性、耐沾污性、柔韧性的检验结果符合标准 JC/T 2079-2011 中 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 11 月 11 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW131

第2页 共3页

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	容器中的状态		无结块, 呈均匀状态	无结块, 呈均匀状态	符合
2	涂膜外观		无开裂, 颜色均匀一致	无开裂, 颜色均匀一致	符合
3	干燥时间 (表干) /h		≤3	0.8	合格
4	低温贮存稳定性		无结块、无凝聚、 无组成物分离	无结块、无凝聚、 无组成物分离	符合
5	初期干燥抗裂性 (6h)		无裂纹	无裂纹	符合
6	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.60	0.78	合格
		耐水处理	≥0.40	0.57	合格
		冻融循环 处理	≥0.25	0.43	合格
7	耐水性 (7d)		涂层无起鼓、开裂、剥落, 允许 轻微变色	无起鼓、开裂、 剥落, 无变色	符合
8	耐碱性 (7d)		涂层无起鼓、开裂、剥落, 允许 轻微变色	无起鼓、开裂、 剥落, 无变色	符合
9	耐冲击性		无裂纹、剥落以 及明显变形	无裂纹、剥落、 无明显变形	符合
10	耐沾污性 (白色或浅色) /%		≤30	26	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW131

第3页 共3页

序号		检验项目		标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
11	柔韧性	热处理 (5h)	直径 50mm, 无裂纹	无裂纹	符合	
		低温处理 (2h)	直径 100mm, 无裂纹	无裂纹	符合	
(以下空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMIC