

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW121

201501AW121

样品名称: 锚栓

Sample Name

委托单位: 沈阳西尔斯节能科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW121

第 1 页 共 2 页

样品名称	锚栓	检验类别	委托检验
委托单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	商 标	西尔斯
生产单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 05 日	规格型号	Φ 10×80-400
样品数量	20 套	样品状态	钉状, 外观完好
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	*经检验, 送检样品的锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中锚栓的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 01 月 29 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW121

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
1	锚栓抗拉承载力标准值, kN (A类基层墙体)	≥ 0.60	0.83	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024