



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC185

201502AC185

样品名称: 耐碱网格布

Sample Name

受检单位: 北京博瑞兴业装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC185

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐碱网格布	检验类别	抽样检验
受检单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	生产日期	2015 年 01 月 15 日
生产单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	规格型号	160g/m <sup>2</sup>
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 07 日	抽样数量	10m <sup>2</sup>
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m <sup>2</sup>
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 03 月 25 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center for Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC185

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m <sup>2</sup> )	≥130	162	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向 ≥750	948	合格
		纬向 ≥750	1087	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向 ≥50	70	合格
		纬向 ≥50	73	合格
4	断裂应变/%	经向 ≤5	4.2	合格
		纬向 ≤5	3.9	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

