



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW005

DMTC

样品名称: (FTC) 硅酸镁保温涂料

Sample Name

委托单位: 北京奥通涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW005

第 1 页 共 2 页

样品名称	(FTC) 硅酸镁保温涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京奥通涂料有限公司	商 标	—
生产单位	北京奥通涂料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 06 月 10 日	规格型号	—
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 17371-2008 《硅酸盐复合绝热涂料》		
检验项目	1. 浆体 pH 值 2. 干密度 3. 粘结强度 4. 导热系数 5. 抗拉强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的浆体 pH 值、干密度、粘结强度、导热系数、抗拉强度的检验结果符合标准 GB/T 17371-2008 中 A 等级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 07 月 28 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW005

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (A 等级)	检验结果	单项结论
1	浆体 pH 值	9 ~ 11	10	合格
2	干密度/ (kg/m <sup>3</sup> )	≤ 180	180	合格
3	粘结强度/kPa	≥ 25	120	合格
4	导热系数(平均温度: 70℃ ± 2℃)/[ W/(m·K)]	≤ 0.06	0.055 (平均温度: 70.00℃)	合格
5	抗拉强度/kPa	≥ 100	192	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 1.2。

