

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW009

201507DW009

样品名称: 耐磨硬化剂材料

Sample Name

委托单位: 北京地美建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW009

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐磨硬化剂材料	检验类别	委托检验
委托单位	北京地美建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京地美建筑工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 28 日	规格型号	I 型
样品数量	20kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 906-2002 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》		
检验项目	1. 抗压强度 (28d) 2. 耐磨度比 3. 表面强度 (压痕直径)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度 (28d)、耐磨度比、表面强度 (压痕直径) 的检验结果符合标准 JC/T 906-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 11 月 04 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMA

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW009

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	抗压强度 (28d), MPa	≥ 80.0	83.0	合格
2	耐磨度比, %	≥ 300	320	合格
3	表面强度 (压痕直径), mm	≤ 3.30	3.20	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉:水=1.0:0.11。				

