

存档



2012003084M

2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW130

DMTC

样品名称: 连锁砌块专用粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW130

第 1 页 共 2 页

样品名称	连锁砌块专用粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商 标	——
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 07 月 14 日	规格型号	Mb7.5
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JC 860-2008 《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 抗压强度 4. 砌块砌体抗剪强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、抗压强度、砌块砌体抗剪强度的检验结果符合标准 JC 860-2008 中强度等级 Mb7.5 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW130

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (强度等级 Mb7.5)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥ 88	94	合格
2	凝结时间/h	4~8	6.9	合格
3	抗压强度/MPa	≥ 7.5	8.0	合格
4	砌块砌体抗剪强度/MPa	≥ 0.19	0.26	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.17。

