



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW105

可 见 工 程

样品名称: 硅酸铝针刺毯

Sample Name

委托单位: 河北金旗耐火保温材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW105

第 1 页 共 2 页

样品名称	硅酸铝针刺毯	检验类别	委托检验
委托单位	河北金旗耐火保温材料有限公司	商 标	金旗
生产单位	河北金旗耐火保温材料有限公司	等 级	A 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2016 年 05 月 03 日	规格型号	3600mm×610mm×50mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 16400-2003 《绝热用硅酸铝棉及其制品》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》		
检验项目	1. 体积密度 2. 导热系数 3. 渣球含量		
检验结论	*经检验, 送检样品的体积密度、渣球含量的检验结果符合标准 GB/T 16400-2003 中毯的体积密度 130kg/m ³ 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验, 导热系数的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW105

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (毯的体积密度 130kg/m^3)	检验结果	单项结论
1	体积密度/ (kg/m^3)	$130\pm 15\%$	122	合格
2	导热系数/ [$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	—	0.042 (平均温度: 25.00°C)	—
3	渣球含量/% (粒径大于 0.21mm)	≤ 20.0	16.0	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CBMTC