



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW189

201510AW189

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 天津市合缘伟业轻质建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003684M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW189

第 1 页 共 2 页

样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验
委托单位	天津市合缘伟业轻质建材有限公司	商 标	—
生产单位	天津市合缘伟业轻质建材有限公司	等 级	B07 级 A5.0 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 23 日	规格型号	600mm×200mm×240mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B07 级-合格品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A5.0 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 11 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW189

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	干密度/(kg/m³) (B07级-合格品)	≤725		710		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A5.0级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
		≥5.0	≥4.0	5.8	5.2	
(以下空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024