



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605DW001

201605DW001

样品名称: DY 水泥基泡沫保温板

Sample Name

委托单位: 洛阳大豫实业有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605DW001

第 1 页 共 2 页

样品名称	DY 水泥基泡沫保温板	检验类别	委托检验
委托单位	洛阳大豫实业有限公司	商 标	—
生产单位	洛阳大豫实业有限公司	等 级	—
生产日期	2016 年 03 月 01 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 05 月 03 日	规格型号	—
样品数量	12 块	样品状态	块状
检验依据	JC/T 2200-2013 《水泥基泡沫保温板》		
检验项目	1. 表观密度      2. 抗压强度      3. 导热系数 4. 垂直于板面的抗拉强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、抗压强度、导热系数、垂直于板面的抗拉强度的检验结果符合标准 JC/T 2200-2013 中 I 型的技术指标要求。 *</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 05 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605DW001

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	表观密度/(kg/m <sup>3</sup> )	≤180	160	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.30	0.43	合格
3	导热系数(干态) /[W/(m·K)]	≤0.055	0.048 (平均温度: 25.00°C)	合格
4	垂直于板面的抗拉强度 /kPa	≥80	150	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry