



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW228

DMTC

样品名称: 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

Sample Name

委托单位: 鞍山市新蓝鹰保温材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW228

第 1 页 共 3 页

样品名称	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	检验类别	委托检验
委托单位	鞍山市新蓝鹰保温材料有限公司	商 标	——
生产单位	鞍山市新蓝鹰保温材料有限公司	等 级	B <sub>1</sub> 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 04 月 24 日	规格型号	厚 50mm
样品数量	8 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 表观密度      2. 压缩强度      3. 导热系数      4. 燃烧性能(B <sub>1</sub> 级)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能(B<sub>1</sub> 级)的检验结果符合标准 GB8624-1997 中难燃材料 B<sub>1</sub> 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 03 日 (检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW228

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	表观密度, kg/m <sup>3</sup>		II 类	≥ 20.0	20.2	合格
2	压缩强度, kPa			≥ 100	136	合格
3	导热系数, W/(m·K)			≤ 0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)	合格
4	燃烧性能 (B <sub>1</sub> 级)	 可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且不允许有滴落物引燃滤纸的现象		点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且无滴落物引燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度最小值, mm	≥ 0		314	合格
		燃烧剩余长度平均值, mm	≥ 150		352	合格
		平均烟气温度峰值, °C	≤ 200		112	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75		58	合格
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201304AW228

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

(样品照片)



备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry