



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW104

201508AW104

样品名称: 东方富神聚合保温材料

Sample Name

委托单位: 东方富神化工科技(北京)有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW104

第 1 页 共 2 页

样品名称	东方富神聚合保温材料	检验类别	委托检验
委托单位	东方富神化工科技(北京)有限公司	商 标	—
生产单位	东方富神化工科技(北京)有限公司	等 级	A 级
生产日期	2014 年 11 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 01 日	规格型号	600 mm×300 mm×100mm
样品数量	8 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A₁) 级不燃材料(制品)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 08 月 14 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

段策

审 核:

王帆

编 制:

孙士杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW104

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能等级 [A (A ₁) 级]	炉内温升/℃	≤30	12	合格
		质量损失率/%	≤50	14	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0	1.1	合格
(以下空白)					
备注：燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC