



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508BW128

CMTC

样品名称: 外墙浮雕骨料

Sample Name

委托单位: 北京腾飞跃工贸有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Inspection and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508BW128

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙浮雕骨料	检验类别	委托检验
委托单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	商 标	—
生产单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 10 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》		
检验项目	1. 涂膜外观 2. 低温稳定性 3. 初期干燥抗裂性 4. 透水性 5. 耐冲击性 6. 耐沾污性		
检验结论	*经检验, 送检样品的涂膜外观、低温稳定性、初期干燥抗裂性、透水性、耐冲击性、耐沾污性的检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 中合格品的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;">           签发日期: 2015 年 09 月 22 日            (检验测试章)         </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508BW128

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	涂膜外观		无开裂、无明显针孔、无气泡	无开裂、无明显针孔、无气泡	符合
2	低温稳定性		不结块、无组成物分离、无凝聚	不结块、无组成物分离、无凝聚	符合
3	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
4	透水性 (B型)/mL		<2.0	1.0	合格
5	耐冲击性		无裂纹、剥落以及明显变形	无裂纹、无剥落、无明显变形	符合
6	耐沾污性(白色和浅色)	立体状/级	≤3	2	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉:水=1.0:0.45。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry