

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW161

201603AW161

样品名称: 耐碱网格布

Sample Name

委托单位: 北京华夏圣业科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW161

第1页 共2页

样品名称	耐碱网格布	检验类别	委托检验
委托单位	北京华夏圣业科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京华夏圣业科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	2016 年 03 月 01 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 02 日	规格型号	160g/m ²
样品数量	5m ²	样品状态	网状, 外观完好
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 耐碱断裂强力 2. 耐碱断裂强力保留率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率的检验结果符合标准 JG 149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 04 月 01 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW161

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	1012	合格
		纬向	≥750	1108	合格
2	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	69.2	合格
		纬向	≥50	71.4	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center for the Building Materials Industry

DMTC