



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW130



样品名称: 外墙涂料

Sample Name

委托单位: 北京豫宏盛旺涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW130

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	商 标	—
生产单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 15 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	液态
检验依据	GB/T 9755-2001 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 干燥时间 2. 耐碱性 3. 耐洗刷性 4. 耐沾污性 5. 耐水性 6. 对比率		
检验结论	*经检验, 送检样品的干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、耐水性、对比率的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技术指标要求。*		
		签发日期: 2015 年 11 月 11 日 (检验测试章)	
备注: 委托方要求使用 GB/T 9755-2001 标准进行检验。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BW130

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	干燥时间 (表干) /h	≤ 2	0.8	合格
2	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
3	耐洗刷性/次	≥ 500	500	合格
4	耐沾污性 (白色和浅色) /%	≤ 20	20	合格
5	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
6	对比率 (白色和浅色) /%	≥ 0.87	0.87	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry