



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW161

201505DW161

样品名称: 泡沫混凝土保温板

Sample Name

委托单位: 河北廊坊市润峰保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW161

第 1 页 共 2 页

样品名称	泡沫混凝土保温板	检验类别	委托检验
委托单位	河北廊坊市润峰保温建材有限公司	商 标	—
生产单位	河北廊坊市润峰保温建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 03 月 20 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 13 日	规格型号	300mm×300 mm×30 mm; 100mm×100 mm×100 mm
样品数量	20 块	样品状态	块状
检验依据	JC/T 2200-2013 《水泥基泡沫保温板》		
检验项目	1. 表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	*经检验, 送检样品的表观密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 JC/T 2200-2013 中 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 07 月 30 日 (检验测试章)	

批 准:

张策

审 核:

张帆

编 制:

张帆

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW161

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论
1	表观密度/(kg/m ³)	≤250	224	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.53	合格
3	导热系数 (干态) /[W/(m·K)]	≤0.065	0.060 (平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry