



150002283084



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC133



样品名称: 浮雕骨料

Sample Name

受检单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC133

第 1 页 共 2 页

产品名称	浮雕骨料	检验类别	抽样检验
受检单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	生产日期	—
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	规格型号	40kg/桶
抽样地点	公司仓库	商 标	勤诚
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	合格品
抽样日期	2015 年 10 月 15 日	抽样数量	40kg
样品状态	粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 透水性 4. 耐冲击性		
检验结论	*经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性、粘结强度(标准状态)、透水性、耐冲击性的检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 中合格品的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 12 月 12 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC133

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
2	粘结强度[标准状态 (E、Si)]/MPa	$\geq 0.7$	0.8	合格
3	透水性 (B 型)/mL	$< 2.0$	1.1	合格
4	耐冲击性	无裂纹、剥落以及 明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	符合
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.2:1。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technology Supervision and Research Center of the Building Materials Industry