



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW227

201504AW227

样品名称: 锚栓

Sample Name

委托单位: 山东雅达节能建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

BMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW227

第1页 共2页

样品名称	锚栓	检验类别	委托检验
委托单位	山东雅达节能建材科技有限公司	商 标	—
生产单位	山东雅达节能建材科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 22 日	规格型号	—
样品数量	20 套	样品状态	钉状, 外观完好
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单个锚栓对系统传热增加值 2. 单个锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中锚栓的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 07 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW227

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
1	单个锚栓对系统传热 增加值/ $[W/(m^2 \cdot K)]$	$\leq 0.004$	0.004	合格
2	单个锚栓抗拉承载力 标准值/ kN	$\geq 0.30$	0.82	合格

(以下空白)

备注: (1) 单个锚栓对系统传热增加值平均温度:  $25.00^{\circ}\text{C}$ ;  
(2) 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry