



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC214

样品名称: 改性聚氨酯复合保温板

Sample Name

受检单位: 北京隆旺达新型保温建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC214

第 1 页 共 2 页

产品名称	改性聚氨酯复合保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	生产日期	2015 年 12 月 31 日
生产单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	规格型号	1200mm×600mm×40mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	复合 A 级
抽样日期	2016 年 02 月 25 日	抽样数量	12 块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 6342-1996 《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》 Q/FSLWD 0001-2013 《聚氨酯复合板》		
检验项目	1. 复合板尺寸允许偏差		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 6342-1996 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的复合板尺寸允许偏差的检验结果符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC214

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
1	复合板 尺寸允 许偏差	长度, mm	± 2.0	-2.0~+2.0	合格
		宽度, mm	± 2.0	-2.0~+2.0	合格
		厚度, mm	0~+2.0	0~+1.0	合格
		对角线差, mm	≤ 3.0	3.0	合格
		板边平直度, mm/m	± 2.0	+1.0~+2.0	合格
		板面平整度, mm/m	≤ 2.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

OMTC