



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW205



样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 北京世纪金鳄科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW205

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	商 标	——
生产单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 04 月 16 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆: 标准状态、浸水处理) 2. 压折比		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘结强度 (与水泥砂浆: 标准状态、浸水处理)、压折比的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中抗裂砂浆的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 06 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW205

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目		标准要求 (抗裂砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	标准状态	≥0.7	0.8	合格	
		浸水处理	≥0.5	0.7	合格	
2	压折比		≤3.0	2.9	合格	
(以下空白)						
备注：配比：粉：水=4：1。						