



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC154

样品名称: 泡沫玻璃绝热制品

Sample Name

受检单位: 兰州嘉恒节能科技有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC154

第 1 页 共 2 页

产品名称	泡沫玻璃绝热制品	检验类别	抽样检验
受检单位	兰州嘉恒节能科技有限责任公司	生产日期	2014 年 06 月 03 日
生产单位	兰州嘉恒节能科技有限责任公司	规格型号	600mm×600mm ×50mm
抽样地点	受检单位成品库	商 标	嘉恒
抽 样 人	张西林 卢海义	等 级	合格品
抽样日期	2014 年 06 月 17 日	抽样数量	7 块
样品状态	完整、无缺损样块	抽样基数	100m ³
抽样单位	甘肃省产品质量监督检验中心		
检验依据	JC/T 647-2005 《泡沫玻璃绝热制品》		
检验项目	1. 体积密度 2. 抗压强度 3. 抗折强度 4. 体积吸水率 5. 导热系数		
检验结论	*经检验, 抽检样品的体积密度、抗压强度、抗折强度、体积吸水率、导热系数的检验结果符合标准 JC/T 647-2005 中 160 (合格) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 08 月 11 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC154

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 160 (合格)	检验结果	单项结论
1	体积密度/(kg/m ³)	≤160	157	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.4	0.5	合格
3	抗折强度/MPa	≥0.4	0.4	合格
4	体积吸水率/%	≤0.5	0.4	合格
5	导热系数(25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.062	0.061 (平均温度: 25.00℃)	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry