



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW343

样品名称: 罩面漆
Sample Name
委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司
Client
检验类别: 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW343

下达辆 5 (NO.): 201603BW343		やよせんは、第	第1页共2页	
样品名称	富國澤 子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子	检验类别	委托检验	
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商标	提認	
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等级	現時	
生产日期		样品编号	認認	
来样日期	2016年03月31日	规格型号	語語	
样品数量	Skg Carter States	样品状态	液态	
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》			
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 涂层耐温变性			
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐温变性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中合格品的技术指标要求。*			
	签发日期: 2016年05月16日			
备注:(此处	\$27-07-10-02-10-17-04	(检验测)	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	

批

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW343

			为工火 共工业	
序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
3	干燥时间 (表干) /h	√ ≤2	0.8	合格
5	涂膜外观	25年第五年	了了正常 55	符合
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
8	耐洗刷性 (2000次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	合格
9	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)