



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW291

样品名称: 抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 太原市双宇新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW291

第 1 页 共 2 页

样品名称	抹面砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	太原市双宇新型建材有限公司	商 标	双宇
生产单位	太原市双宇新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 18 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 Q/140000 SYJC004-2012《改性复合防火保温板外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与改性复合防火保温板) 3. 柔韧性 4. 可操作时间		
检验结论	*依据标准 JG149-2003 规定的试验方法进行检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 Q/140000 SYJC004-2012 中抹面砂浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 05 月 05 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW291

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (抹面砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.50	0.88	合格
		耐水性	≥0.50	0.75	合格
		耐冻融	≥0.50	0.66	合格
2	拉伸粘结强度 (与改性复合 防火保温板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在改性复合防火保温板内	0.11, 破坏界面在改性复合防火保温板内	合格
		耐水性	≥0.10, 破坏界面在改性复合防火保温板内	0.10, 破坏界面在改性复合防火保温板内	合格
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在改性复合防火保温板内	0.10, 破坏界面在改性复合防火保温板内	合格
3	柔韧性	压折比	≤3.0	2.9	合格
4	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 改性复合防火保温板密度: 150kg/m ³ 。					

