



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC213



样品名称: 瓷砖勾缝剂

Sample Name

受检单位: 山东多多丽保温工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002223034

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC213

第1页 共2页

产品名称	瓷砖勾缝剂	检验类别	抽样检验
受检单位	山东多多丽保温工程有限公司	生产日期	2015年12月08日
生产单位	山东多多丽保温工程有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	多多丽
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016年01月25日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》		
检验项目	1. 收缩值 2. 抗折强度(标准试验条件) 3. 抗压强度(标准试验条件) 4. 吸水量		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的收缩值、抗折强度(标准试验条件)、抗压强度(标准试验条件)、吸水量的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂(CG1型)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年03月03日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC213

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (CG1 型)	检验结果	单项结论
1	收缩值/(mm/m)	<3.0	1.7	合格
2	抗折强度 (标准试验条件)/MPa	>2.50	4.05	合格
3	抗压强度 (标准试验条件)/MPa	>15.0	19.8	合格
4	吸水量/g	30min	3.5	合格
		240min	6.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.28。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry