

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201509CW147

201509CW147

样品名称: 瀚晶硅藻泥

Sample Name

委托单位: 吉林省瀚晶硅藻装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509CW147

第 1 页 共 2 页

样品名称	瀚晶硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	吉林省瀚晶硅藻装饰材料有限公司	商 标	瀚晶
生产单位	吉林省瀚晶硅藻装饰材料有限公司	等 级	A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 28 日	规格型号	HJ-501
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013 《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC)      2. 游离甲醛 3. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	*经检验, 送检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*		
		签发日期: 2015 年 10 月 23 日 (检验测试章)	
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201509CW147

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg		小于检出限值	未检出	合格
2	游离甲醛 /mg/kg		小于检出限值	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和 /mg/kg		小于检出限值	未检出	合格
4	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	小于检出限值	未检出	合格
		镉 Cd	小于检出限值	未检出	合格
		铬 Cr	小于检出限值	未检出	合格
		汞 Hg	小于检出限值	未检出	合格
(以下空白)					
备注: JC/T 2177-2013 规定各指标检出限值为: (1) 挥发性有机化合物含量 的检出限值为 1g/kg; (2) 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和的检出限值为 50mg/kg; (3) 游离甲醛的检出限值为 5mg/kg; (4) 可溶性重金属的检出限值为 10mg/kg。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

