



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

DMTC

样品名称: 挤塑板(XPS)

Sample Name

委托单位: 张家口同创中房房地产开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

第 1 页 共 3 页

样品名称	挤塑板(XPS)	检验类别	委托检验
委托单位	张家口同创中房房地产开发有限公司	商 标	——
生产单位	张家口市同佳建筑保温材料厂	等 级	——
生产日期	2013 年 01 月 20 日	样品编号	——
来样日期	2013 年 04 月 18 日	规格型号	(1200×600×50) mm
样品数量	18 块	样品状态	带防火层挤塑板
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能检验结果符合标准 GB 8624-1997 中可燃类材料 B₁ 级技术指标要求; 压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X300 的技术指标要求。 *</p> <p>签发日期: 2013 年 05 月 24 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: (1) 工程名称: 天秀花园小区四期工程。 (2) 委托方要求使用 GB 8624-1997 检验。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

第 2 页 共 3 页

序号		检验项目	标准要求 (X300)	检验结果	单项结论
1		压缩强度/kPa	≥ 300	313	合格
2		导热系数(平均温度 25℃)/ W/(m·K)	≤ 0.030	0.029 (平均温度 25.00℃)	合格
3	燃烧性能 (B ₁ 级)	 可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线, 且不允许有滴 落物引燃滤纸 的现象	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且无 滴落物引燃滤纸 的现象	符合
		燃烧剩余长度 最小值, mm	> 0	279	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 150	368	合格
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤ 200	124	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	68	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心


建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

第 3 页 共 3 页

样品名称	挤塑板(XPS)
试件说明	试样是 50mm 厚带防火层挤塑板。
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry