



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW274

DMTC

样品名称: 耐碱耐酸封底漆

Sample Name

委托单位: 北京通广劲达工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW274

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐碱耐酸封底漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京通广劲达工贸有限公司	商 标	美德邦
生产单位	安徽通广劲泉涂料有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 03 月 29 日	规格型号	1×25kg II 型
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 210-2007 《建筑内外墙用底漆》		
检验项目	1. 涂膜外观    2. 干燥时间    3. 耐水性    4. 耐碱性    5. 附着力 6. 透水性		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的涂膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力、透水性的检验结果符合标准 JG/T 210-2007 中外墙 II 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2013 年 05 月 27 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW274

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	涂膜外观	正常	正常	符合
2	干燥时间(表干)/h	≤2	1	合格
3	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
4	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
5	附着力/级	≤2	2	合格
6	透水性/mL	≤0.5	0.4	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry