



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW327

样品名称: 胶粘剂

Sample Name

委托单位: 中德瑞宝(天津)科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW327

第 1 页 共 2 页

样品名称	胶粘剂	检验类别	委托检验
委托单位	中德瑞宝(天津)科技有限公司	商 标	中德瑞宝
生产单位	中德瑞宝(天津)科技有限公司	等 级	—
生产日期	2016 年 03 月 12 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 17 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JD 14-013-2012《STP 超薄真空绝热板建筑保温工程技术导则》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与 STP 板)		
检验结论	*依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验, 送检样品的拉伸粘结强度(与 STP 板)的检验结果达到 JD 14-013-2012 中专用粘结砂浆的技术指标要求。*		
签发日期: 2016 年 05 月 06 日 (检验测试章)			
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW327

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目		标准要求 (专用粘结砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与 STP 板) /MPa	原强度		≥ 0.10	0.12	合格
		浸水后 (48h)		≥ 0.10	0.11	合格
(以下空白)						
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) STP 板由委托方提供。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry