



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW205



样品名称: 轻集料实心砖

Sample Name

委托单位: 北京信通鸿祥建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW205

第 1 页 共 2 页

样品名称	轻集料实心砖	检验类别	委托检验
委托单位	北京信通鸿祥建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等 级	MU15
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 30 日	规格型号	190mm×90mm×45mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 21144-2007 《混凝土实心砖》		
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 21144-2007 中密度等级 B 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 21144-2007 中强度等级 MU15 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 11 月 08 日 (检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW205

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页						
序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ (kg/m ³) (密度等级 B 级)	1681~2099		2000		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU15)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥15.0	≥12.0	15.6	14.4	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024