



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW101

样品名称: 天然石粉

Sample Name

委托单位: 涿州市星石技术开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW101

第 1 页 共 2 页

样品名称	天然石粉	检验类别	委托检验
委托单位	涿州市星石技术开发有限公司	商 标	—
生产单位	涿州市星石技术开发有限公司	等 级	优等品
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 01 日	规格型号	XS-002
样品数量	20kg	样品状态	粉状
检验依据	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9779-2005 《复层建筑涂料》		
检验项目	1.容器中状态    2.施工性    3.干燥时间    4.涂膜外观 5.耐碱性    6.耐洗刷性    7.耐水性    8.初期干燥抗裂性 9.粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、耐碱性、耐洗刷性、耐水性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中面漆的技术指标要求; 初期干燥抗裂性、粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 10 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW101

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	合格
2	施工性		刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	干燥时间(表干), h		≤2	0.6	合格
4	涂膜外观		正常	正常	合格
5	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	合格
6	耐洗刷性(2000 次)		漆膜未损坏	漆膜未损坏	合格
7	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格
8	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
9	粘结强度/MPa	标准状态 E、Si	≥0.7	0.7	合格
		浸水后 E、Si、CE	≥0.5	0.5	合格
备注: 配比: 粉:水=1.0:0.5。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry