



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW015



样品名称: 膨胀玻化微珠保温防火砂浆

Sample Name

委托单位: 大同市中元思益达科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW015

第 1 页 共 2 页

样品名称	膨胀玻化微珠保温防火砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	大同市中元思益达科技有限公司	商 标	—
生产单位	大同市中元思益达科技有限公司	等 级	I 型
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 22 日	规格型号	—
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 外观质量 2. 分层度 3. 堆积密度 4. 干密度 5. 抗压强度 6. 导热系数 7. 线收缩率 8. 压剪粘结强度 9. 软化系数 10. 抗冻性		
检验结论	*经检验, 送检样品的外观质量、分层度、堆积密度、干密度、抗压强度、导热系数、线收缩率、压剪粘结强度、软化系数、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 I 型的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 08 月 31 日 (检验测试章)		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW015

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	外观质量		均匀、干燥无结块的颗粒状混合物	均匀、干燥无结块的颗粒状混合物	符合
2	分层度/mm		≤20	12	合格
3	堆积密度/(kg/m ³)		≤250	241	合格
4	干密度/(kg/m ³)		240~300	288	合格
5	抗压强度/MPa		≥0.20	0.40	合格
6	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]		≤0.070	0.069	合格
7	线收缩率/%		≤0.30	0.29	合格
8	压剪粘结强度/kPa		≥50	86	合格
9	软化系数		≥0.50	0.75	合格
10	抗冻性 (15次冻融循环)	质量损失率/%	≤5	4.6	合格
		抗压强度 损失率/%	≤25	25	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 料: 水=1: 1。					

