



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW134

样品名称: 复合 A 级聚氨酯保温板

Sample Name

委托单位: 北京金江鑫海能源科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012)建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW134

第 1 页 共 2 页

样品名称	复合 A 级聚氨酯保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京金江鑫海能源科技有限公司	商 标	鑫海
生产单位	北京金江鑫海能源科技有限公司	等 级	A 级
生产日期	2013 年 02 月	样品编号	—
来样日期	2013 年 05 月 08 日	规格型号	芯材 (1200×600×40) mm
样品数量	1 组	样品状态	复合夹芯材料
检验依据	GB 50404-2007 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》		
检验项目	1. 吸水率 2. 尺寸稳定性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的吸水率、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中外墙用 (I 型) 喷涂硬泡聚氨酯的技术指标要求。 *</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 31 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

第 2 页 共 2 页

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

