



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW164

样品名称: 煤矸石
Sample Name

委托单位: 北京金汉建业商贸有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW164

第 1 页 共 2 页

样品名称	煤矸石	检验类别	委托检验
委托单位	北京金汉建业商贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京金汉建业商贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 15 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	颗粒状
检验依据	JGJ 52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 坚固性 2. 硫化物及硫酸盐含量 3. 堆积密度 4. 放射性 (放射性比活度)		
检验结论	*经检验, 送检样品的放射性 (放射性比活度) 的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中建筑主体材料的技术指标要求; 依据标准 JGJ 52-2006 规定的试验方法进行检验, 送检样品的坚固性、硫化物及硫酸盐含量、堆积密度的检验结果见第 2 页。*		
备注:	<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2015 年 06 月 17 日 (检验测试章) </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

OMTC

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW164

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	坚固性 (5 次循环后的质量损失) /%	—	1.8	—
2	硫化物及硫酸盐含量 (折算成 SO ₃ , 按质量计) /%	—	0.05	—
3	堆积密度/(kg/m ³)	—	1400	—
4	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I _{Ra}) ≤ 1.0	0.1	合格
		外照射指数 (I _γ) ≤ 1.0	0.4	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				