

存档



150002283084

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC214

201601BC214

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 山东多多丽保温工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
National Research and Inspection Center for Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC214

第 1 页 共 2 页

产品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	山东多多丽保温工程有限公司	生产日期	2015 年 12 月 19 日
生产单位	山东多多丽保温工程有限公司	规格型号	——
抽样地点	公司仓库	商 标	多多丽
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2016 年 01 月 25 日	抽样数量	5kg
样品状态	粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》		
检验项目	1. 导热系数    2. 干表观密度    3. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的导热系数、干表观密度、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 02 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC214

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
1	导热系数/[W/(m·K)]	$\leq 0.070$	0.069 (平均温度: 25.00℃)	合格
2	干表观密度/(kg/m <sup>3</sup> )	$\leq 300$	288	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	$\geq 0.20$	0.37	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0:0.9。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Supervision and Research Center of Building Materials Industry

DMTC