



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW155

DMTC

样品名称: 界面剂

Sample Name

委托单位: 北京博达晟业建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003G-1M

(2012)建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW155

第 1 页 共 2 页

样品名称	界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京博达晟业建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京博达晟业建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 09 月 23 日	规格型号	II 型
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度(未处理)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的剪切粘结强度、拉伸粘结强度(未处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 II 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 10 月 23 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW155

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论	
1	剪切粘结强度, MPa	7d	≥0.7	0.8	合格
		14d	≥1.0	1.2	合格
2	拉伸粘结强度 (未处理), MPa	7d	≥0.3	0.5	合格
		14d	≥0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 水泥: 砂: 界面剂=1:2:0.5。