



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410BW103



样品名称: 玻璃棉玻璃钢外壳

Sample Name

委托单位: 河北华美化工建材集团有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410BW103

第 1 页 共 2 页

样品名称	玻璃棉玻璃钢外壳	检验类别	委托检验
委托单位	河北华美化工建材集团有限公司	商 标	—
生产单位	河北华美化工建材集团有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 08 日	规格型号	—
样品数量	3 块	样品状态	完整、无缺损 样块
检验依据	GB/T 13350-2008《绝热用玻璃棉及其制品》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 吸水率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 13350-2008 中板(密度 48kg/m^3)的技术指标要求; 依据标准 GB/T 13350-2008 规定的试验方法进行试验, 吸水率的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 10 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410BW103

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 板(密度 48kg/m ³)	检验结果	单项结论
1	密度/(kg/m ³)	48 ⁺⁴ ₋₃	50	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.043	0.041 (平均温度: 70.00℃)	合格
3	吸水率/%		13	—

(以下空白)

备注: 检测玻璃棉性能。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry