



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW288

DMTC

样品名称: 质感涂料
Sample Name

委托单位: 怀来延昌工贸有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW288

第 1 页 共 2 页

样品名称	质感涂料	检验类别	委托检验
委托单位	怀来延昌工贸有限公司	商 标	—
生产单位	怀来延昌工贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 27 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块膏状
检验依据	JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层材料》		
检验项目	1. 容器中的状态 2. 涂膜外观 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度(标准状态) 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 柔韧性		
检验结论	*经检验,送检样品的容器中的状态、涂膜外观、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度(标准状态)、耐水性、耐碱性、耐冲击性、柔韧性的检验结果符合标准 JC/T 2079-2011 中 II 型的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 17 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW288

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	容器中的状态		无结块,呈均匀状态	无结块,呈均匀状态	符合
2	涂膜外观		无开裂,颜色均匀一致	无开裂,颜色均匀一致	符合
3	干燥时间(表干)/h		≤3	0.6	合格
4	初期干燥抗裂性(6h)		无裂纹	无裂纹	符合
5	粘结强度 (标准状态)/MPa		≥0.60	0.73	合格
6	耐水性(7d)		涂层无起鼓、开裂、剥落,允许轻微变色	无起鼓、开裂、剥落,无变色	符合
7	耐碱性(7d)		涂层无起鼓、开裂、剥落,允许轻微变色	无起鼓、开裂、剥落,无变色	符合
8	耐冲击性		无裂纹、剥落以及明显变形	无裂纹、剥落、无明显变形	符合
9	柔韧性	热处理(5h)	直径50mm,无裂纹	无裂纹	符合
		低温处理(2h)	直径100mm,无裂纹	无裂纹	符合
(以下空白)					
备注:(此处空白)					

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry