

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW215

样品名称: 建筑结构胶

Sample Name

委托单位: 北京众固新业科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

CMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW215

第 1 页 共 2 页

样品名称	建筑结构胶	检验类别	委托检验
委托单位	北京众固新业科技发展有限公司	商 标	众固
生产单位	北京众固新业科技发展有限公司	等 级	A 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2016 年 01 月 25 日	规格型号	ZHG
样品数量	1 组	样品状态	胶状, 无分层
检验依据	GB 50728-2011 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》		
检验项目	1. 不挥发物含量		
检验结论	* 经检验, 送检样品的不挥发物含量的检验结果符合标准 GB 50728-2011 中以混凝土为基材, 锚固用结构胶的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)		

批

准:

审

核:

编

制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW215

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (以混凝土为基材, 锚固用结构胶)	检验结果	单项结论
1	不挥发物含量 (%)	≥ 99	99	合格
(以下空白)				
备注: 配比: A 胶: B 胶=3: 1。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC